BIOFAQ
Laboratoires

RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation
N° 1- 1674
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 12/08/2025

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE25-112467
Identification échantillon : LSE2508-35555-2 **Analyse demandée par : ARS DD DE L''HERAULT**

N° Analyse :00332181 **N° Prélèvement :**00330411
NATURE : Eau de piscine
ORIGINE : CENTRE OLONZAC
HABITATION Eloi merle
COMMUNE : OLONZAC
DEPARTEMENT : 34 IDPSV : 0000000681
Code UGE : 2213 PI. ELOI MERLE
Type de visite : D1 **Motif du prélèvement :** CS
Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
PRELEVEMENT : Prélevé le 08/08/2025 à 14h02 Réceptionné le 08/08/2025 Prélèvement accrédité
Prélevé par Lucie BLASCO
TRAITEMENT : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 08/08/2025

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)	11D1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*		100	#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)	11D1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes à 36°C	11D1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*		0	#
Escherichia coli	11D1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*	0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux)	11D1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Staphylocoques pathogènes à coagulase +	34PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF T90-412*	0		#
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	34BSIR*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#
Pseudomonas aeruginosa	34PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 16266*	0		#

.../...

Edité le : 12/08/2025
Identification échantillon : LSE2508-35555-2
Destinataire : CARSO-LSEHL

11D1@	ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS11-2020)
34PISC*	ANALYSE (PISC) PISCINE CHLOREE (ARS34-2024)
34BSIR*	ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)

Lyon, le 14/08/2025

Elodie IANNANTUONI

Responsable Technique

